



Circ. 150

Pistoia, 22 novembre 2023

Agli studenti e ai loro genitori  
Ai docenti  
Alla DSGA  
Al personale ATA  
Al sito web

**Oggetto: Evacuazione antincendio nell'edificio della Sede centrale.**

Per dovere di informazione e a seguito dell'intervento dei tecnici addetti e del personale della Provincia di Pistoia, sul finire della mattinata odierna, comunico che l'evacuazione antincendio che è avvenuta stamani mattina (intorno alle ore 9.00), è dovuta a problemi di funzionamento della centralina dell'impianto antincendio presente nella stanza dell'archivio situato nel seminterrato, zona ascensore, che ha erroneamente attivato l'allarme antincendio per quella specifica zona. Già con l'intervento dei Vigili del Fuoco si era avuta contezza che si potesse trattare di una problematica del genere dal momento che la verifica da loro svolta non ha fatto emergere alcunché di preoccupante né, assolutamente, è stato riscontrato alcun principio di incendio, tanto è vero che poco dopo il loro arrivo gli stessi hanno dato il via libera al rientro nell'edificio di personale e studenti. A tutti, ma a questi ultimi in particolare, va il mio plauso per il comportamento tenuto durante tutte le fasi di evacuazione, che è stata ordinata, rapida e senza allarmismi di sorta. Complimenti.

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Paolo Biagioli